

šum 12/2026

06. 01. 2026

# Městský úřad Uničov

Masarykovo nám. 1

783 91 Uničov

IDDS: zbdb4bg  
Tel.: +420 585 088 111  
E-mail: mu@unicov.cz  
web: www.unicov.cz

## Odbor životního prostředí

Spis. značka: ŽP 681/2025 MPr  
Č.j. iniciačního dok.: MUUV 249/2026 ŽP  
Označení dokumentu: MUUVP009II1K  
Spis. a skartační znak: 233.8 - V/20

Oprávněná úřední osoba: **Ing. Michaela Prutyszynová**, referent odboru ŽP  
Tel.: +420 585 088 344  
E-mail: mprutyszynova@unicov.cz

Datum: 5.1.2026

VHS SITKA, s.r.o., k.ú. Šumvald a k.ú. Břevenec – schválení novelizovaného Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Šumvald – *schválení kanalizačního řádu*

800 – *Další opatření vodoprávního úřadu*

870 – *Další správní akty správního úřadu – schválení kanalizačního řádu*

## ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení §§ 10, 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a dále dle ustanovení §25, § 27 odst. 1 a § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve správním řízení vedeném dle ustanovení § 47 správního řádu posoudil žádost, kterou dne 11.11.2025 podal navrhovatel, jímž je

**Obec Šumvald, IČ: 00299537, Šumvald 17, 783 85 Šumvald,**

*kteřou zastupuje společnost*

**VHS SITKA, s.r.o., IČ: 47150891, Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení a provedení řízení žadateli

### **schvaluje**

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích a v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „vyhláška“)

kanalizační řád nazvaný –

**Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Šumvald**

(dále jen kanalizační řád)

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě a příváděcí stoky dle vyhlášky:

7112-764515-00299537-3/1

7112-764515-00299537-3/2

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod dle vyhlášky:

7112-764515-00299537-4/1

Předložený novelizovaný kanalizační řád je zpracován pro stokovou síť splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV obce Šumvald a místní část Břevenec.

Stoková síť v obci Šumvald je oddílná, tzn., že odvádí odděleně dešťové vody a splaškové odpadní vody z domácností a drobných provozoven. Vyústění splaškové kanalizace je zakončeno na čistírně odpadních vod v obci Šumvald. Celková délka kanalizace je 13 145,62 m. Hlavní kmenová stoka A vede v PVC potrubí od ČOV až k nejbližší odkanalizované části Břevenec. Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna s počtem 2095 EO. Splaškové odpadní vody, které přivádí hlavní kmenová stoka A, jsou před vstupem do aktivace mechanicky předčištěny. Přichází přes žlab mechanicky stíranými česlemi a lapák písku do denitrifikační a aktivační nádrže. Předčištěné odpadní vody z ČOV obce Šumvald jsou vypouštěny do povrchových vod náhonu (IDVT 10192849) na pozemku parc.č. 711/34 v k.ú. Šumvald, následně jsou prostřednictvím náhonu odváděny do soustavy rybníků a dále do vodního toku Oskava (IDVT 10100064).

Stoková síť a ČOV je situována v k.ú. **Šumvald a Břevenec**, obci Šumvald, okrese Olomouc, kraji Olomouckém, v dílčím hydrologickém pořadí 4-10-03-0362-0-30, 4-10-03-0350-0-10, 4-10-03-0520-0-00 a 4-10-03-0343-0-10, hydrogeologický rajon základní vrstvy 1621 – Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část a 6432 – Krystalinikum jižní části Východních Sudet, útvaru podzemních vod základní vrstvy 16210 – Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část a 64321 – Krystalinikum jižní části Východních Sudet, útvaru povrchových vod MOV 0430 – Oskava od pramene po tok Oslava a MOV 0440 – Oslava od pramene po ústí do toku Oskava.

Další podrobnosti včetně podrobnějšího technického popisu stokové sítě jsou uvedeny v předloženém kanalizačním řádu, který v srpnu 2025 vypracovala společnost VHS SITKA s.r.o. – Jindřich Novák.

**Platnost kanalizačního řádu se schvaluje do 1.1.2036.**

**Schválení kanalizačního řádu je vázáno na plnění těchto podmínek a povinností:**

- 1) Revize kanalizačního řádu (kontrola technických a právních podmínek) bude prováděna průběžně nejdéle však po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. O výsledcích revizí bude informován vlastník kanalizace a vodoprávní úřad.
- 2) Při změně skutečností, rozhodných pro provoz zařízení kanalizace a před vypršením platnosti kanalizačního řádu, je provozovatel povinen provést aktualizaci kanalizačního řádu, který předloží vodoprávnímu úřadu k novému schválení.
- 3) Do veřejného kanalizačního systému mohou být vypouštěny pouze odpadní vody, jejichž kvalita znečištění nepřekračuje maximální přípustné limity v ukazatelích uvedených v kanalizačním řádu.
- 4) Provozování veřejné stokové sítě bude prováděno v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcími předpisy.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Šumvald, IČ: 00299537, Šumvald 17, 783 85 Šumvald, která je zastoupena společností VHS SITKA, s.r.o., IČ: 47150891, Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk.

### **Odůvodnění:**

MěÚ Uničov, odbor životního prostředí, obdržel dne 11.11.2025 žádost Obce Šumvald, IČ: 00299537, Šumvald 17, 783 85 Šumvald, která je zastoupena společností VHS SITKA, s.r.o., IČ: 47150891, Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk, o schválení novelizovaného kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV obce Šumvald a místní části Břevenec. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena návrhem novelizovaného kanalizačního řádu včetně příloh (situace stokové sítě) ve dvou vyhotoveních.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 47 správního řádu oznámil vodoprávní úřad všem známým účastníkům řízení zahájení vodoprávního řízení, a to opatřením č.j. MUUV 55232/2025 ŽP, sp.zn. ŽP 681/2025 MPr ze dne 26.11.2025. Vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení předmětné záležitosti a usnesením stanovil lhůtu nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení a usnesení, ve které účastníci řízení mohli uplatnit připomínky či námítky ve výše uvedeném řízení. Po uplynutí této lhůty byla stanovena, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, lhůta 3 dny pro seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí a možnosti vyjádřit se k nim. Současně byli účastníci řízení i dotčené orgány upozorněni, že k později podaným námítkám, stanoviskům, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo oznámení o zahájení řízení a usnesení o stanovení lhůty účastníkům řízení doručeno formou veřejné vyhlášky v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu. Oznámení a usnesení bylo účastníkům řízení doručeno formou veřejné vyhlášky dne 17.12.2025.

Ve lhůtě stanovené usnesením nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná připomínka či negativní námítka.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Předložený novelizovaný kanalizační řád řeší zajištění a dodržování limitů v množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizační sítě a ČOV obce Šumvald a místní části Břevenec. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami.

Předložený novelizovaný kanalizační řád je zpracován pro stokovou síť splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV obce Šumvald a místní části Břevenec – k.ú. Šumvald a k.ú. Břevenec. Stoková síť v obci Šumvald a místní části Břevenec je oddílná, tzn., že odvádí odděleně dešťové vody a splaškové odpadní vody z domácností a drobných provozoven. Vyústění splaškové kanalizace je zakončeno na čistírně odpadních vod v obci Šumvald. Celková délka kanalizace je 13 145,62 m. Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna s kapacitou 2095 EO a přečištěná voda je odváděna do povrchových vod náhonu (IDVT 10192849) na pozemku parc.č. 711/34 v k.ú. Šumvald, následně je prostřednictvím náhonu odváděna do soustavy rybníků a dále do vodního toku Oskava (IDVT 10100064).

Po přezkoumání předloženého novelizovaného kanalizačního řádu vodoprávní úřad zjistil, že je zpracován v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky a za předpokladu splnění stanovených podmínek vyhovuje potřebám obce Šumvald a místní části Břevenec.

V rámci vodoprávního řízení vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost o schválení novelizovaného kanalizačního řádu z hlediska širších vodohospodářských zájmů, tj. zejména Plánu oblastí povodí, zájmů ochrany jakosti a množství vod a též z hlediska možných vlivů na vodní poměry. V průběhu vodoprávního řízení nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily vydání rozhodnutí, a proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v případě řízení o schválení předloženého novelizovaného kanalizačního řádu toto postavení přísluší žadateli, vlastníkovi a provozovateli kanalizace a ČOV obce Šumvald a místní části Břevenec a dále vlastníkům nemovitostí připojených kanalizační přípojkou na kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Šumvald a místní části Břevenec.

Účastníci řízení ve věci schválení novelizovaného kanalizačního řádu:

Obec Šumvald, IČ 00299537, Šumvald 17, 783 85 Šumvald – *žadatel a vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu*,  
VHS SITKA, s.r.o., IČ: 47150891, Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk – *zástupce žadatele a provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu*;

vlastníci nemovitostí připojeni kanalizační přípojkou na kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Šumvald a místní části Břevenec.

**Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **15 dnů** ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40a, podáním učiněným u MěÚ Uničov, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

.....  
**Ing. Michaela Prutyszynová v.r.**  
**referent odboru životního prostředí MěÚ Uničov**

Přílohy pro žadatele:

Schválený novelizovaný kanalizační řád – kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV obce Šumvald a místní části Břevenec (1x) – *po nabytí právní moci rozhodnutí*

**Doručení:**

Toto rozhodnutí bude doručeno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 a § 26 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu se písemnost zveřejní také způsobem umožňujícím dálkový přístup (na úřední desce v elektronické podobě na adrese [www.unicov.cz](http://www.unicov.cz)). Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

vyvěšeno: 06.01.2026  
datum, podpis a razítko

sejmuto: 22.01.2026  
datum, podpis a razítko

Dle rozdělovníku:  
doručit doporučeně do vlastních rukou – D (nebo do datové schránky)  
doručit doporučeně – d (nebo do datové schránky)

**OBEC ŠUMVALD**

783 85 Šumvald

IČO: 00299537

4

**Účastníci řízení ve věci schválení kanalizačního řádu:**

účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (do datové schránky):  
*zástupce žadatele a provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV:*

VHS SITKA, s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk, IDDS: wx6a5h6

účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (do datové schránky, veřejnou vyhláškou):  
*vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV:*

Obec Šumvald, Šumvald 17, 783 85 Šumvald, IDDS: b5gba6h

*vlastníci nemovitostí připojeni kanalizační přípojkou na kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Šumvald a místní části Břevenec*

- doručení formou veřejné vyhlášky.

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručit na doručenkou – d):

Městský úřad Uničov, odbor organizační a vnitřních věcí, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

Obecní úřad Šumvald, Šumvald 17, 783 85 Šumvald

spis – 2x

*(zasláno prostřednictvím datové schránky města Uničova v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)*